Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
R 50743836 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
CN26XROZ 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*
KUPO Technology Co., Ltd.
B66,No.2050 Dingsheng Road,
201616 Shanghai
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*
TAIZHOU UNISON ENTERTAINMENT TECHNOLOGY CO.,LTD
No. 3 Yongfeng Road,
High-Tech Industrial Park, Gaogang District,
Taizhou City,
225300 Jiangsu
P.R. China

Prüfzeichen *Test Mark:*

TÜVRheinland CERTIFIED
Type Approved
Safety
Regular Production Surveillance
www.tuv.com
ID 1111322264

Geprüft nach *Tested according to:*
EN 61984:2009
IEC 61984:2008

Geräteidentifikation
Product Identification

Produkt: Connector
Product: (Connector)

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: *Type designation(s) are listed on the next page(s)*

Technische Daten: Technische Daten siehe nächste(n) Seite(n)
Technical Data: Technical Data see next page(s)

Gültig ab: 2026-08-27
Valid from:

Ausstellungsdatum: 2026-08-27
Date of issue:

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH TÜVRheinland Zertifizierungsstelle

Paulus Hou

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
R 50743836 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
CN26XROZ 001

Produkt *Product:* Connector
(Connector)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
1) PFLS-a-S120M40A PFLD-a-S120M40A PFPS-a PFPD-a
2) PFLS-a-S150M40A PFLD-a-S150M40A PFPS-a-T5 PFPD-a-T5
(a=1BN, 2BK, 3GY, NBL, EGN, 1R, 2W, 3BL, NBK, 2O,
3Y, NGY, 1BK, 2R, 2Y, NW)

Rated Voltage : 1000V AC/DC

Rated Current : 1)400A
2)500A

Temperature Limits : -25°C to +125°C

Ambient Temperature : -25°C to +45°C

Overvoltage Category : III

Pollution Degree : 3

Degree of Protection : IP67(after mounted and engaged)

Appendix : 1.0

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
TÜVRheinland
Zertifizierungsstelle

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisatio n and applic ation requires prior approval.